

Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra

TORTOLI

ENTE PUBBLICO (ART. 3 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 91 DEL 24/11/2018

OGGETTO: PAGAMENTO DI VARIE FATTURE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventiquattro** del mese di **novembre** alle ore 11,30 in **Tortoli** nella sede del Consorzio, convocato dal Presidente, con avvisi nei modi di legge, si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

I presenti e assenti risultano così elencati:

N.	COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	DOTT. MATTEO FRATE	Presidente	SI	
2	GEOM. GIACOMO ANTONIO USAI	Vice Presidente	SI	
3	RAG. MARIO MURRU	Componente	SI	
TOTALI			3	0

Assume la presidenza il dott. Matteo Frate, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO DEI REVISORI:

Assenti giustificati: dott. Mario Usai, Presidente, dott. Andrea Piroddi e dott. Sandro Deiana, componenti effettivi del Collegio dei Revisori.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott. Michele Antonio Moi, Direttore Amministrativo del Consorzio.

Il Presidente, constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna nell'Albo dell'Ente, per rimanervi 30 giorni consecutivi dal 15 MAR. 2019.
Tortoli, 15 MAR 2019

l'Impiegato Responsabile
(sig. Enzo Comida)



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che con deliberazione n.103 del 07/11/2016 si è deciso di affidare due linee di budget economico distinte per la gestione dei servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione;
- che nella stessa delibera è stata ipotizzata una spesa di circa 10.000 euro per le pratiche autorizzative e circa 4.000 euro mensili per la gestione dell'impianto;

CONSIDERATO:

- che per poter soddisfare ai vari adempimenti di cui alle procedure autorizzative dell'impianto è basilare che le diverse parti elettromeccaniche installate su pompe di riciclo, compressori e pompe di sollevamento dei liquami (c.d. Caprari) abbiano un adeguato funzionamento;
- che, per evitare sanzioni amministrative ed incorrere in reati ambientali e si è reso necessario l'allontanamento dei rifiuti risultanti dalla grigliatura e dalla dissabbiatura dei liquami in ingresso verso discarica autorizzata;
- che per il perfetto funzionamento impiantistico è altresì necessario il perfetto funzionamento della nastropressa per la disidratazione dei fanghi di supero che vengono estratti con cadenza periodica dall'impianto;

EVIDENZIATO:

- che il mancato funzionamento delle pompe di riciclo della nastropressa e delle pompe di sollevamento comporta nel volgere di pochissimo tempo la perdita di efficienza di tutto l'impianto di depurazione oltre che esporre lo stesso ad un rischio di inquinamento ambientale e conseguenti sanzioni amministrative e/o penali;
- che il mancato conferimento a discarica dei materiali risultanti dalla grigliatura e dalla dissabbiatura espone l'Ente a possibili sanzioni amministrative e/o penali;

CONSTATATA:

- la disponibilità di alcune attività commerciali locali a reperire con immediatezza, tutte le parti meccaniche utili al ripristino delle apparecchiature nonché tutti gli accessori necessari per le parti afferenti (paraoli, bulloneria cuscinetti ecc.);
- la congruità del preventivo di spesa fornito dalla ditta Barbagia Ambiente per ricevere i rifiuti prodotti dalla grigliatura e dalla dissabbiatura dei liquami in ingresso all'impianto di depurazione;

PRESO ATTO della indifferibilità ed urgenza delle operazioni da eseguire sulle diverse apparecchiature per evitare il peggioramento delle condizioni impiantistiche e conseguentemente il possibile inquinamento ambientale, oltre all'allontanamento dei rifiuti prodotti dalla grigliatura e dalla dissabbiatura dei liquami in ingresso all'impianto;

EVIDENZIATO che il mancato pagamento delle fatture rende difficili ulteriori collaborazioni con queste ditte, che in taluni casi si rifiutano di eseguire riparazioni o fornirci dei pezzi di ricambio, o come nel caso della società Barbagia Ambiente, di ricevere i nostri rifiuti prodotti dalla grigliatura e dalla dissabbiatura, esponendo l'Ente a possibili sanzioni amministrative e/o penali;

VISTA la allegata relazione tecnica presentata dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente relativa al pagamento delle fatture sotto indicate:

n. fattura	data	ditta	importo	iva	totale	descrizione articoli
42/10	29/10/2018	EffeElle	€ 3,78	€ 0,83	€ 4,61	ricambi
45/10	19/11/2018	EffeElle	€ 45,90	€ 10,10	€ 56,00	ricambi

43/10	02/11/2018	EffeElle	€ 7,55	€ 1,66	€ 9,21	ricambi
875/2018	16/10/2018	M.L.Cattari	€ 152,00	€ 33,44	€ 185,44	ricarica estintori
67/8	29/03/2018	Elettrom. Loi	€ 187,00	€ 41,14	€ 228,14	ricambi
240/6	30/06/2018	Elettrom. Loi	€ 568,00	€ 124,96	€ 692,96	valvola DN 150
343/8	31/08/2018	Elettrom. Loi	€ 2.450,00	€ 539,00	2.989,00	valvola DN 151
65027	07/08/2018	Masnata	€ 1.134,00	€ 249,48	1.383,48	ipoclorito di sodio
3473	12/09/2018	Masnata	€ 882,00	€ 194,04	1.076,04	ipoclorito di sodio
70512	17/10/2018	Masnata	€ 1.197,00	€ 263,34	1.460,34	ipoclorito di sodio
208	22/06/2018	Ecomacchine	€ 2.260,00	€ 497,20	2.757,20	tela nastropressa
305	03/09/2018	Barbagia Ambiente	€ 6.226,02	€ 1.369,72	€ 7.595,74	conferimento rifiuti
TOTALE			€ 15.113,25	€ 3.324,92	€ 18.438,17	

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

- DI DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- DI PROVVEDERE** al pagamento delle fatture relative alle sistemazioni elettromeccaniche, effettuate durante quest'anno, su varie apparecchiature presenti nell'impianto di depurazione consortile, sulla nastropressa per la disidratazione dei fanghi e le fatture relative allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla grigliatura e dalla dissabbiatura dei liquami in ingresso all'impianto, come da relativa tabella esplicativa:

n. fattura	data	ditta	importo	iva	totale	descrizione articoli
42/10	29/10/2018	EffeElle	€ 3,78	€ 0,83	€ 4,61	ricambi
45/10	19/11/2018	EffeElle	€ 45,90	€ 10,10	€ 56,00	ricambi
43/10	02/11/2018	EffeElle	€ 7,55	€ 1,66	€ 9,21	ricambi
875/2018	16/10/2018	M.L.Cattari	€ 152,00	€ 33,44	€ 185,44	ricarica estintori
67/8	29/03/2018	Elettrom. Loi	€ 187,00	€ 41,14	€ 228,14	ricambi
240/6	30/06/2018	Elettrom. Loi	€ 568,00	€ 124,96	€ 692,96	valvola DN 150
343/8	31/08/2018	Elettrom. Loi	€ 2.450,00	€ 539,00	2.989,00	valvola DN 151
65027	07/08/2018	Masnata	€ 1.134,00	€ 249,48	1.383,48	ipoclorito di sodio
3473	12/09/2018	Masnata	€ 882,00	€ 194,04	1.076,04	ipoclorito di sodio
70512	17/10/2018	Masnata	€ 1.197,00	€ 263,34	1.460,34	ipoclorito di sodio
208	22/06/2018	Ecomacchine	€ 2.260,00	€ 497,20	2.757,20	tela nastropressa

305	03/09/2018	Barbagia Ambiente	€ 6.226,02	€ 1.369,72	€ 7.595,74	conferimento rifiuti
TOTALE			€ 15.113,25	€ 3.324,92	€ 18.438,17	

3. **DI EROGARE** ulteriore acconto alla ditte Effelle per euro 620,00 per fatture relative a servizi indispensabili e di ratificare le fatture emesse dalla società Elettromeccanica Loinel 2016-2017-2018 essendo tutte relativa alla gestione dell'impianto di depurazione
4. **DI UTILIZZARE** temporaneamente i fondi presenti nel conto n. 407 Banca Intesa di Tortoli se sufficienti e in subordine presso i conti presso Monte dei Paschi di Siena Ag. Di Cagliari;
5. **DI RIFONDERE** tutte le somme utilizzate per i pagamenti verso L'Ente di riscossione dai crediti di depurazione e/o da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 40 del 5 novembre 2018 art. 15 o in subordine di porre a carico quanto sopra ai soci, così come previsto dall'art. 4 comma 7 della L.R. 10/2008;
6. **STANTE L'URGENZA** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di delegare il Direttore Amministrativo a procedere.

IL VERBALIZZANTE
(Dott. Michele Moi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Matteo Frate)

